

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит А, тел.579-20-01

ГБОУ средняя школа № 236
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7816164550
ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А
Санкт-Петербург, 192238

Директору

Исх. № 71388 от 16.09 2014 года

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с актом плановой проверки ГБОУ средняя школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 03.09.2014, в связи с нарушением Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 №1135, а именно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А имеются разрушения (трещины, множественные сколы) железобетонных ступеней входного крыльца расположенного на лицевом фасаде (северо-западный № 1) здания, предписываю в срок по 01.09.2016 выполнить ремонтно-восстановительные работы крыльца здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А, согласованные с Комитетом по градостроительству и архитектуре.

За неисполнение предписания ГБОУ средняя школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга может быть привлечено к административной ответственности.

Заместитель начальника инспекции



А.Н. Ксензов

Предписание получил 30.09.2014г. Докладчиков, Михайлов Т.С.
(Дата, должность, ФИО, подпись)
по доверенности от 09.09.2014г.

Предписание направлено по почте _____
дата отправки, реквизиты, подтверждающие отправку документов

Исп. Данилов А.И. т. 579-26-09

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит А, тел.579-20-01

ГБОУ средняя школа № 236
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7816164550
ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А
Санкт-Петербург, 192238

Директору

Исх. № 71343 от 16.09. 2014 года

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с актом плановой проверки ГБОУ средняя школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 03.09.2014, в связи с нарушением Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 №1135, а именно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А фасады здания содержатся в ненадлежащем состоянии (выполнена частичная окраска мелкой керамической плитки), предписываю в срок по 01.09.2015 произвести очистку фасадов здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 7, корп. 4, лит. А.

За неисполнение предписания ГБОУ средняя школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга может быть привлечено к административной ответственности.

Заместитель начальника инспекции



А.Н. Ксензов

Предписание получил 30.09.2014г. Документовед, Михайлова Т.С.
(дата, должность, ФИО, подпись)

Предписание направлено по почте _____
дата отправки, реквизиты, подтверждающие отправку документов